

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI
CERT



Registrazione numero

0497/CPD/4558/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

Porta esterna "WICSTYLE 77"

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

LA MAGGIO' COSTRUZIONI SRL

Via dell'Artigianato, 62 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VE)

e prodotto nello stabilimento

LA MAGGIO' COSTRUZIONI SRL

Via dell'Artigianato, 62 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VE)

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato ITC ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato CSI S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **17/04/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 17/04/2012

Rev. 0

Registrazione numero

0497/CPD/4558/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

Porta esterna "WICSTYLE 77"

Campione ad un'anta:

Dimensioni campione: W 1346 x H 2310

- 4.14 Permeabilità all'aria:** classe 2
- 4.5 Tenuta all'acqua:** classe 4A
- 4.2 Resistenza al carico del vento:** classe C2
- 4.6 Rilascio sostanze pericolose:** conforme
- 4.10 Capacità di sblocco:** conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nel Rapporto di Prova n. 201 33816 del 19/09/2008 e nella Relazione Tecnica n. 255 33817-2 del 16/11/2009 emessi da IFT ROSENHEIM.

Campione a due ante:

Dimensioni campione: W 2577 x H 2310

- 4.14 Permeabilità all'aria:** classe 2
- 4.5 Tenuta all'acqua:** classe 4A
- 4.2 Resistenza al carico del vento:** classe C2
- 4.6 Rilascio sostanze pericolose:** conforme
- 4.10 Capacità di sblocco:** conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nel Rapporto di Prova n. 201 33816 del 19/09/2008 e nella Relazione Tecnica n. 255 33817-4 del 16/11/2009 emessi da IFT ROSENHEIM.